
CENTRALA POLON 4900
KONSOLA TERMINALA TSR-400
1,44 MAGAZYN ARCHIWALNY
1,43 MAGAZYN ARCHIWALNY
1,47 POM. KONSERWATORA
1,46 WC
1,45 POM. GOSPODARCZE
1,48 KORYTARZ
1,49 PRZEDSIONEK
1,50 GARAŻ
1,51 MAGAZYN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH
1,52 MAGAZYN ARCHIWALNY
1,53 MAGAZYN ARCHIWALNY
1,54 POKÓJ BIUROWY
1,38 SALA KONF.
1,37 KL. SCHOD.
1,36 WIATROŁAP
1,39 ZAPLECZE
1,40 POKÓJ BIUR.
1,28 POKÓJ BIUR.
1,25 POKÓJ BIUR.
1,24 KASA
1,23 POM. TECHN.
1,14 POM. TECHN.
1,12 KORYTARZ
1,11 WIATROŁAP
1,3 KANCEL.
1,2 HALL
1,7 KORYTARZ
1,4 POKÓJ BIUR.
1,3 POKÓJ BIUR. Z ANEKSEM
1,21 KORYTARZ
1,58 KORYTARZ
1,13 KOTŁOWNIA
1,16 POM. SOCJ.
1,17 MAGAZYN
1,18 MAG. ŚROD. CZYST.

RZUT PARTERU

Skala 1:100

LEGENDA	
⇅	ELEMENT KONTROLNO STERUJĄCY
—	Pętla sterująca HTKSHekw PH90 1x2x1mm2

UWAGI:
1. Wszystkie elementy instalacji muszą posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.
2. Wskaźniki zadziałania zainstalowane bezpośrednio pod czujką.
3. Podczas montażu zachowano odległość min. 0,5m od ścian, podciągów, kanałów i rur instalacyjnych.
4. Połączenia pętli dozorowych wykonano tylko w gniazdach czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczach, oraz modułach.

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	RZUT PARTERU - INSTALACJA SAP EKS	Nr rys. E-05
	Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WREAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"	
	Adres inwestycji:	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404_4 Pułtusk, 0024 Pułtusk	Skala: 1:100
	Inwestor:	Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk	projekt techniczny

Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis	branża elektryczna
Projektant:	mgr inż. Marek Blat	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	MAZ/0544/PWBE/15		
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Lis	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Wa-101/02		Data: 01.2022r.