



LEGENDA:

- zasilanie (70°) - instalacja c.o.,
- powrót (50°)- instalacja c.o.,

UWAGA:

- instalację centralnego ogrzewania wykonać z PP, PN20,
- wszystkie przewody izolować termicznie izolacją o  $\lambda=0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , zgodnie z obowiązującym prawem,
- wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż wykonać w klasie takiej samej jak przegroda,
- w najniższych punktach instalacji c.o zamontować odprowadzenia, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi,
- podejścia pod grzejniki w bruzdach ściennych,
- wszystkie grzejniki z zaworami przygrzejnikowymi z nastawą wstępną i głowicami termostatycznymi
- PO WYKONANIU INSTALACJI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ REGULACJĘ CALEJ INSTALACJI I DOBRAĆ NASTAWY NA ZAWORACH PRZYGRZEJNIKOWYCH,

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	Instalacja centralnego ogrzewania - Archiwum		Nr rys.	S - 10
	Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"			
	Adres inwestycji:	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404 4 Pułtusk, 0024 Pułtusk		Skala:	1 - 100
	Inwestor:	Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk		projekt budowlany	branża sanitarna
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis	
Projektant:		mgr inż. Zenon Janowicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	MAZ/346/PWOS/13	
Sprawdzający:		inż. Eliza Dąbkowska		MAZ/0100/POOS/14	
					Data: 01.2022r.