


SZCZEGÓŁ PUNKTU REDUKCYJNO – POMIAROWEGO
W LINII OGRODZENIA



Numer	Nazwa	Ilość	Opis	Producent
1	Zawór kulowy	1	3/4"	EFAR
2	Reduktor gazowy	1	FM10	FIorentini
3	Gazomierz miechowy	1	G4/ G6	Metrix
4	Zawór kulowy	1	1"	EFAR
5	Szafka gazowa	1	600 x 600 x 250	WEBA
6	Filtr gazowy	1	WE 15/k	WEBA

LEGENDA:

Instalacja wodociągowa

- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa
- proj. średnice – woda zimna/woda ciepła
- proj. hydrant p.poż. podtyn. DN25 z węzłem 30m
- proj. piony inst. wodociągowej
- proj. piony inst. wodociągowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowane piony kan. san. PCV110
- projektowane zawory napowietrzające PCV75
- proj. instalacja kanalizacja sanitarna
- proj. studnia kanalizacji sanitarnej
- studnia PCV Ø425mm – rz. 100,80/99,90

Instalacja centralnego ogrzewania

- nr pomieszczenia
- temp w pomieszczeniu
- moc obliczeniowa
- grzejnik z podłączeniem dolnym
- grzejnik łazienkowy
- zasilanie
- powrót
- szafka rozdzielczowa c.o. – podtynkowa
- nawiewnik ciśnieniowy okienny
- 30 m3/h
- proj. piony inst. centralnego ogrzewania
- proj. kondensacyjny kocioł gazowy
- proj. zasobnik c.w.u. o poj. 320 l

Instalacja gazowa

- proj. instalacja gazowa
- proj. szafka z kurkiem gazowym DN25
- szafka o wym. 300mmx300mmx250mm
- proj. punkt gazowy redukcyjno – pomiarowy
- szafka o wym. 600mmx600mmx250mm

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY	Nr rys.	IS - 04
	Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PUŁTUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNEGO		
	Adres inwestycji:	ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9	Skala:	b/s
	Inwestor:	Powiat Pułtuski ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk	projekt	budowlany
	Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż.Eliza Dąbkowska	sanit.	MAZ/0100/POOS/14	branża sanitarna
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Janowicz	sanit.	MAZ/0346/PWOS/13	
				Data: 09.2019r.