



- A ES-SYSTEM AMARO 320 LED 840 3100lm OPAL 43W IP44
- Aaw ES-SYSTEM AMARO 320 LED 840 3100lm OPAL 43W IP44 + moduł awaryjny AT VWD
- B ES-SYSTEM MODERNA 2 N 600 600 LED 840 4100lm CLEAR 31W
- C1 ES-SYSTEM REGULUX 540 LED 840 3200lm OPAL 28W RAL9016
- C2 ES-SYSTEM REGULUX 540 LED 840 4300lm OPAL 36W
- D1 ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66
- D2 ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 LED 840 6300lm STPR 41W IP66
- E1 ES-SYSTEM FLAT LED 595 LED 840 4300lm OPAL 41W IP20 RAL9016 + RAMKA NASTROPOWA
- E2 ES-SYSTEM FLAT LED 595 LED 840 4100lm OPAL 41W IP44 RAL9016 + RAMKA NASTROPOWA
- F ES-SYSTEM PURE 3 597 5500lm 45W IP65 + RAMKA NASTROPOWA
- G ES-SYSTEM TITANIA LED ECO 400 3400lm 30W
- Z ES-SYSTEM RINGON 360 1750lm 28W IP54
- AW1 ES-SYSTEM LUMI LUN A 1x1 TC 1 VWD WH
- AW2 ES-SYSTEM MONITOR1 IP65 LED-HO OP3 A 4 TA 1 WD do niskich temp.
- EW1 ES-SYSTEM MONITOR1 IP40 OP1 A 1,2W TC 1 + PIKTOGRAM
- EW2 ES-SYSTEM VERSO LED VSN A 1,2W TC 1 + PIKTOGRAM

Nazwa rys.		Nr rys.
RZUT PARTERU-OŚWIETLENIE		E - 02
Nazwa inwestycji:		PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PLEBUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Adres inwestycji:		ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9
Inwestor:		Powiat Pułtuski Specjalność Upr.
Projektant:		elekt.
Sprawdzający:		mgr inż. Tadeusz Lis
Data:		09.2019r.