



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pułtusk**
Starostwo Powiatowe w Pułtusk
Kancelaria

Pułtusk, dnia 8 stycznia 2020 r.

PZ.556023.1.2020 8 OR/7M

L. dz. RP.0000586.2020

POSTANOWIENIE

podpis

Na podstawie art. 123 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 11 lit. a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Pułtuskiego ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11, 06-100 Pułtusk z dnia 27.12.2019 roku (data wpływu 30.12.2019 r.) w przedmiocie dopuszczenia na czas określony zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych odnośnie projektowanego budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej chronionym budynkiem,

niniejszym postanawiam, co następuje:

- 1) dopuszczam zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych w postaci dwóch hydrantów tj.
 - przy ul. Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w odległości 17 m od chronionego budynku, którego wydajność wynosi $7,07 \text{ dm}^3/\text{s}$ przy ciśnieniu 0,1 MPa.
 - przy ul. Białowiejskiej w odległości 48 m od chronionego budynku, którego wydajność wynosi $7,07 \text{ dm}^3/\text{s}$ przy ciśnieniu 0,1 MPa.(parametry zostały potwierdzone odpowiednim protokołem z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych).
- 2) czas dopuszczenia o którym mowa w pkt 1 niniejszego postanowienia określám na 3 lata od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, może dopuścić na czas określony zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych, w szczególności naturalny lub sztuczny zbiornik wody, studnię lub ciek wodny, wyposażone w stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.

Z wnioskiem z dnia 27.12.2019 w sprawie zastępczego źródła wody dla celów przeciwpożarowych odnośnie chronionego budynku wystąpił Jan Zalewski – Starosta Powiatu Pułtuskiego zobowiązany na mocy art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.) do przygotowania chronionego budynku do prowadzenia akcji ratowniczej. We wniosku wskazano, jako zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych dwa hydranty:

- przy ul. Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w odległości 17 m od chronionego budynku, którego wydajność wynosi $7,07 \text{ dm}^3/\text{s}$ przy ciśnieniu 0,1 MPa.
 - przy ul. Białowiejskiej w odległości 48 m od chronionego budynku, którego wydajność wynosi $7,07 \text{ dm}^3/\text{s}$ przy ciśnieniu 0,1 MPa.
- (parametry zostały potwierdzone odpowiednim protokołem z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych).

Po przeprowadzonej analizie dokumentów, dotyczących ochrony przeciwpożarowej chronionego budynku stwierdza się, że wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla tego obiektu zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wynosi $10 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Hydranty zewnętrzne wskazane we wniosku jako zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych nie posiadają deklarowanej wydajności $10 \text{ dm}^3/\text{s}$ a jedynie $7,07 \text{ dm}^3/\text{s}$. Niewątpliwą zaletą zastępczego źródła wody jest fakt, iż w odległości do 50 m chroniony budynek posiada dwa hydranty przy wymaganym jednym o wydajności $10 \text{ dm}^3/\text{s}$. Wydajność pojedynczego hydrantu co prawda nie odpowiada przepisom. Biorąc jednak pod uwagę ograniczony czas korzystania w charakterze zastępczego źródła wody, oraz dogodną lokalizację dla pojazdów gaśniczych, stwierdzam, że wskazane źródło wody zapewnia możliwość prowadzenia działań gaśniczych z użyciem sił i środków dostępnych w rejonie działania najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej, jaką jest Państwowa Straż Pożarna w Pułtusk.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy o PSP na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Mazowieckiego. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk ul. Daszyńskiego 19, 06-100 Pułtusk, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Powiat Pułtusk
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

brzg. mgr inż. Maciej Piątek