

15.11.2022 r.

1. Jaka jest droga transportowa dla zasilacza UPS (piętro , schody lub inne przeszkody)?  
**Odpowiedź:** lokalizacja montażu zasilacza – parter, bez przeszkód typu schody.
2. Jaka jest wymagana odległość między UPS a wyłącznikiem REPO?  
**Odpowiedź:** orientacyjna odległość między UPS a wyłącznikiem REPO ok 15 m.
3. Jaka jest wymagana odległość między UPS a zdalnym panelem?  
**Odpowiedź:** orientacyjna odległość między UPS a zdalnym panelem ok 40 m.
4. Czy Zamawiający przygotowuje instalację elektryczną między rozdzielnicą zasilającą a dostarczanym bypassesem?  
**Odpowiedź:** Zamawiający we własnym zakresie przygotowuje instalację elektryczną między rozdzielnicą zasilającą a dostarczonym bypassesem.
5. Czy dostarczany UPS ma być monoblokowy czy modułowy?  
**Odpowiedź:** Dostarczony UPS powinien spełniać wszelkie wymagania wg opisu przedmiotu zamówienia – modułowy.