

16.11.2022

1. Proszę o sprecyzowanie parametrów zasilacza UPS - konstrukcja modułowa czy monoblokowa? W dotychczasowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymagał konstrukcji modułowej, natomiast w odpowiedziach zasugerował wymóg urządzenia modułowego. Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o konstrukcji modułowej proszę o sprecyzowanie parametrów modułu mocy: - minimalna i maksymalna moc modułu mocy; - minimalna i maksymalna ilość modułów mocy w szafie; - czy wymagana jest konstrukcja Hot Swap modułów mocy, modułu bypass statyczny oraz modułu kontroli?

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie dot. rodzaju zasilacza UPS określając jako modułowy - miał na myśli rodzaj UPS_a, który posiada moduł sterujący ze sterowaniem i wszelkim niezbędnym wyposażeniem oraz moduł bateryjny (regał z akumulatorami) podłączony do modułu sterującego.

Pozostałe wyposażenie powinno być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.